

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(星陵)星陵パワーセンター硬水軟化装置等改修工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内		
工事種別	管		
契約の相手方の名称	熱研プラント工業(株)		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区大町1-1-6		
変更契約年月日	平成23年1月13日		
工事概要	星陵パワーセンターのボイラ用硬水軟化装置の更新、屋外井水配管の更新及び自動制御設備の改修		
工期	平成22年9月10日	~	平成23年1月14日
工期(変更後)	平成22年9月10日	~	平成23年3月25日
変更前の契約金額	35,647,500 円 (税込み)		
変更金額	8,505,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	44,152,500 円 (税込み)		
変更理由	<p>自動制御設備工事において、既設UPSの容量変更が必要になった。また、既設還水制御盤改造、沈砂槽送水ポンプ盤改造、ガスもれ一括警報及び給水ポンプ状態監視が必要になったため設計変更を行う。これらの設計変更に伴い工期の延長が必要になった。</p>		