

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学動物資源実験棟空調機械室電気式蒸気ボイラー修繕業務 一式
工事概要	水管下部に錆蝕が発生しており、錆蝕が剥がれ落ちて缶体に穴が開き使用不可能になることが危惧されるため、必要な修繕を行う。
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学加齢医学研究所長
	川島 隆太
	東北大学加齢医学研究所
	宮城県仙台市青葉区星陵町4番1号
契約年月日	2021/12/15
契約業者名	エルゴテック(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市泉区八乙女中央五丁目10-8
契約金額	2,970,000 円 (税込み)
予定価格	3,056,900 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	予定価格が500万円を超えないことから、東北大学契約事務取扱細則第40条第五号に該当するため。
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	管
工期(自)	2021/12/16
工期(至)	2022/2/28
備考	落札率:97.2%