



大洗1団地 配置図 S-NS

：改修建物（本工事建物）

【建物概要】

建物名称：材料試験炉研究棟
 構造：RC造
 階数：地上1階建
 延べ面積：1,072㎡

【工事概要】

工事場所：茨城県東茨城郡大洗町成田町2145-2
 （東北大学大洗1団地構内）
 工期：令和2年11月～令和2年12月
 工事内容：
 本工事は、屋上の排気筒設置を行なう。

【施工条件】

□ 工事範囲・機器選定等について

原子力規制庁への報告により、既存排気筒設置時と同等の仕様（内部風洞寸法）で設置するものとする。

□ 放射線管理区域での施工について

1. 本工事における屋上の作業は放射線管理区域外となるが、本学大洗センター放射線取扱主任者の指示に従うこと。
2. 受注者は、撤去済みの既設排気筒部材の汚染検査を実施し報告するとともに、適正に処分すること。
3. RI管理区域に立ち入る場合は放射線取扱主任者の指示に従うこと。

