

本部棟１，２　１階配線図　Ｓ＝１：２００

本部棟１　１階配線図（総務課2）　Ｓ＝１：１００

共通事項
1）太線で示した器具類及び配線類等を新設する。
2）特記なき防火区画貫通処理は、金属管（短管）貫通処理Φ25とする。

工事名称	東北大学（片平）本部棟４他放送設備工事						
図面名称	本部棟１，２　拡声設備　1階配線図						
令和　５年度 東北大学施設部	部　長	次　長	課　長	課長補佐	係　長	担　当	
	木村	宍戸	一丸	福田	角田	七戸	

縮尺	A1：1/100 1/200 A3：1/200 1/400	図面番号 E-06
		電