
N54
N53
N52
13300
4500
2300
6500
情報１９インチラック　１ＰＰ－１（学部ネット）
W10
W9
W8
W7
W6
W5
W4
W3
W2
W1
49480
4500
2480
6500
給湯室
124
教材調整室
123
※B
教官研究室５
122
教官研究室４
121
教官研究室３
120
教官研究室２
119
教官研究室１
118
演習室７
131
演習室６
130
演習室５
129
演習室４
128
非常勤講師室
127
EM-16SM8GI　（２階電算機室、既設PD盤へ）
男性ＷＣ
女性ＷＣ
117
PS
以降別図参照
PB
４００°×３００
WP SUS
1T-2
※A
廊下
スライディングウォール
身障ＷＣ
演習室３
116
演習室２
115
演習室１
114
講義室１
113
5160
4800
78766
S16
S15
S14
S13
S12
S11
S10
S9

※Ｂ

EM-16SM8GI
ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×２３
樹脂ダクト（２００Ｗ×１００Ｄ）床上～天井面まで取付
（ケーブル余長２ｍ、ケーブル端末ＲＪ４５取付）
EM-16SM8GI　（２階電算機室、既設PD盤へ）

※Ａ

EM-TKEE 0.5 -20P(E25)	電話（１Ｔ－１より）
ＥＭ－ＢＴＩＥＥ ０．４－２Ｐ×６（Ｅ１９）	１階法学部電話
ＥＭ－Ｓ－５Ｃ－ＦＢ×４　（Ｅ３１）	テレビ

情報・通信設備　１階配線図（２）　Ｓ＝１：１００


１Ｆ　キープラン
126
125
132
124
123
131
122
130
121
129
120
廊下
128
119
127
118
117
133
134
135
エントランス
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
N



配　線　表

Ⓐ	EM-S-7C-FB　(E25)	テレビ
	既設床貫通補修	
Ⓑ	EM-TKEE 0.5-30P　(E25)	電話（２Ｔ－１へ）
	ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×２（Ｅ１９）	情報（事務局ネット）
	既設床貫通補修	
Ⓒ	EM-CCP-AP0.65-50P	電話（別棟事務局本部より）
	EM-TKEE 0.5 -20P	電話（２Ｔ－２より）
	EM-TKEE 0.5 -20P	電話（１Ｔ－２へ）
	ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×２（Ｅ１９）	情報（事務局ネット）
	EM-AE1.2-2C	誘導支援
Ⓕ	EM-CCP-AP0.65-50P	電話（別棟事務局本部より）
	EM-TKEE 0.5 -20P	電話（２Ｔ－２より）
	EM-TKEE 0.5 -20P	電話（１Ｔ－２へ）
	ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×３	情報（事務局ネット）
	EM-AE1.2-2C	誘導支援
Ⓖ	EM-CCP-AP0.65-50P	電話（別棟事務局本部より）
	EM-TKEE 0.5 -20P	電話（２Ｔ－２より）
	EM-TKEE 0.5 -20P	電話（１Ｔ－２へ）
	ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×３	情報（事務局ネット）
Ⓗ	EM-TKEE 0.5-10P　(E19)	電話（２Ｔ－２へ）
	EM-TKEE 0.5-20P　(E25)	電話（２Ｔ－２より）
	EM-S-7C-FB　(E25)	テレビ
	既設床貫通補修	
Ⓘ	ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×２（Ｅ１９）	情報（法学部３階）
	ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×６（Ｅ２５）	情報（法学部２階）
	ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×３（Ｅ１９）	情報（事務局ネット）
	既設床貫通補修	
Ⓙ	EM-CCP-AP0.65-50P	電話（別棟事務局本部より）
Ⓚ	EM-16SM8GI	情報（別棟情報科学研究課より）
Ⓛ	EM-CCP-AP0.65-50P	電話（別棟事務局本部より）
	EM-16SM8GI	情報（別棟情報科学研究課より）
Ⓜ	ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ×２　（Ｅ３１）	テレビ
	EM-TKEE 0.5-20P　(E25)	電話
	既設床貫通補修	
Ⓝ	ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×１（Ｅ１９）	情報（事務局ネット）
	既設床貫通補修	
Ⓞ	EM-TKEE 0.5-10P　(E19)	電話（１Ｔ－２へ）
	EM-TKEE 0.5-20P　(E25)	電話（１Ｔ－１へ）
	ＥＭ－Ｓ－７Ｃ－ＦＢ×２	テレビ１）
	既設床貫通補修	
Ⓟ	ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ（ＣＡＴ５Ｅ）×２（Ｅ１９）	情報（法学部３階）
	既設床貫通補修	
Ⓠ	EM-TKEE 0.5-30P	電話（２Ｔ－３より）
Ⓡ	EM-TKEE 0.5-30P	電話（２Ｔ－３へ）

完　成　図

平成１６年３月作成

東北大学（片平）ナノ・スピン総合研究棟新営電気設備工事		
図面名称	（旧標本館改修） 情報・通信設備　１階配線図（２S=1:100	Ｈ１５年度
施　工　者	福興電気株式会社	No. HE-20