

工事概要



機器記号	機器名称	機 器 仕 様	動 力				操作 方法	中心 位置	電源 種別	台数	設置場所		備 考
			φ	V	kW	応動					階	室名	
PC-1-1, 1-2	冷水ポンプ	型式 片吸込渦巻ポンプ 能力 80A×860L/min×51m					A		○	3	8F	機械室	コンクリート基礎・既存再利用
PC-2		消費電力 318kW 製品重量 318kg 付属品 スプリング防振装置、その他付属品	3	200	15.0	Δ							
特 記 事 項													
1. 国は文通省大臣官庁官庁官務部監修の公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和4年版を適用とする。 2. 電圧高圧側は、50Hz 3. 電動機は、トックランナーモーターとする。 4. 電源容量は、参考値とする。													

工事概要

＜その他＞ 1. 関連工事（機械設備工事）は別途発注とする。

[illegible]